



Helyszíni szolgáltatások igazgatóság
Északnyugat- magyarországi szolgáltatási központ

8000 Székesfehérvár Petőfi u. 4.
8001 Székesfehérvár Pf. 137
Tel: 30/411-9699 Fax:

Pannon Út Kft.
Tatabánya
Erdész utca D épület
2800

Ügyiratszám: 4203632-61413067-2/2016

Ügyintéző: Scheffer Imre

Telefon: 30/411-9699

Telefax:

E-mail cím:

Melléklet:

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Beadvány azonosító: 1282/2016

Tárgy jellege: **ÚTÉPÍTÉS**

Tárgy helyszíne:

Tárgy: **Komárom Munkácsy Mihály utca felújítás útépítési kiviteli terve**

Tisztelt Címzett!

A tárgyi témában igazgatóságunkhoz benyújtott terveit megkaptuk. Megállapítottuk, hogy a tervezett létesítmény

Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában és üzemeltetésében lévő távközlési hálózatot NEM érint.

Tárgyi létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez a

közműkezelői hozzájárulásunkat megadjuk.

Záradék; Az üzemeltetői nyilatkozat érvényessége: 2017.06.27

Csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Székesfehérvár, 2016.06.27

Üdvözlettel,

Magyar Telekom Nyrt.



MAGYAR TELEKOM NYRT.
Helyszíni Szolgáltatások Igazgatóság
Északnyugat-magyarországi szolgáltató központ

EGYÉTT. VÁL. 10

Pannon Út Mérnöki Iroda

Lantos Zoltán

email: info@pannonut.hu

2800 - TATABÁNYA

Erdész u. D. épület.

Közműnyilatkozat

Tatabánya, 2016. 06. 29.

Tárgy: Komárom, Munkácsy M. út, felújítás, útépítési kiviteli terve.

Az elbírálás kapcsán az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Tatabányai Régió a 2-2013 (I.22) NGM rendeletekben foglaltak szerint az alábbi nyilatkozatot adja:

A részünkre megküldött tárgyi dokumentáció kivitelezéséhez a villamos energia ellátó rendszerünk üzembiztonsága szempontjából az alábbi észrevételekkel hozzájárulunk:

1./ hozzájárulásunk nem jelenti a tervdokumentáció műszaki tartalmának tételes ellenőrzését, illetve bírálatát. Nem mentesíti a tervezőt, beruházót és kivitelezőt az érvényben lévő szakmai, létesítési, valamint biztonságtechnikai előírások maradéktalan betartása alól.

2./ **A kivitelező köteles a –felvonulás előtt- írásban bejelenteni a** Tatabányai Régiónál (2800-Tatabánya, Március 15 u. 11./ Fax: 34/51-38-10) vagy Fűri László területgazda e-mail: laszlo.furi@eon-hungaria.com az alábbi munkafázisokat:

- **munkaterület átadás-átvétel**
- **munka kezdése**
- **kivitelezés közbeni nyomvonal módosítás**
- **munkaterület takarása**
- **műszaki átadás-átvétel.**

Amennyiben a munkálatok megkezdését a kivitelező nem jelenti be, és a hálózat megvalósulását, kivitelezés közben nem áll módunkban ellenőrizni, az elkészült munka átvételét kénytelenek leszünk megtagadni!

Ha feltárás/építés közben villamos kábel, légvezeték, tartóoszlop vagy egyéb berendezés megsérülne vagy ennek veszélye állna elő, ezt azonnal be kell jelenteni a 06-40-330-330 telefonszámon.

Az azonnali beavatkozást igénylő esetek kivételével a bejelentést legalább 3 nappal előbb kérjük bejelenteni.

**E.ON Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt.**

Tatabányai Üzem

2800 Tatabánya

Március 15 u. 11.

www.eon-eszakedunantul.com

Fűri László

F: 06-34-513-810

Laszlo.furi@eon-hungaria.com

Levélaazonosító: 12252/8452016

3./ Általános követelmények:

0,4 és 22kV-os feszültségű földkábeleink (csatlakozó kábeleink) megközelítésekor és keresztezésekor mindennemű felettük történő **munkavégzés csak kézi feltárással** és fokozott óvatossággal történhet **szakfelügyelet jelenlétében**.

Ha az útburkolatot, járdát parkolót bővítik, szélesítik a kábeleinket eddig takaró védőcsöveinket is meg kell hosszabbítani, új építés esetén védőcsőbe kell helyeztetni az E.ON egyik minősített vállalkozójával **szakfelügyelet jelenlétében**. Földkábeles hálózataink felett végzett bármilyen munkához kapcsolódó tereprendezés esetén ha az a talajszint csökkentésével jár az adott területen lévő földkábeleink szintjét is le kell csökkenteni a minimális 80 cm-es mélységig. Az E.ON egyik minősített vállalkozójával **szakfelügyelet jelenlétében**.

4./ Ha a terv kivitelezése során az E.ON tulajdonában lévő berendezést megrongálnak; a helyreállítás, a fogyasztói kiesésből eredő károk a beruházót terhelik.

5./ Jelen jóváhagyásunk a keltezésétől két évig érvényes.

Kapják:
- Címzett
- Területgazda
- Irattár


Molnárné Rabi Veronika
Üzemvezető

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
10


Szabados Attila
Területi üzemeltetési irányító

E-ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

Vezérigazgató: Csulak Ferenc
Vezérigazgató helyettesei:
Gelencsér Lajos
Haraszti Judit

székhely:
9027 Győr,
Kandó Kálmán u. 11-13.
Győr-Moson-Sopron
Megyei Cégbíróság
Cg 08-10-001534